

Terslev Vandværk Amba  
Nysøvænget 15  
4690 Haslev  
Att.: Formanden

Rapportnr.: AR-22-CG-22084266-01  
Batchnr.: EUDKVE-22084266  
Kundenr.: CA0005697  
Modt. dato: 25.07.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Terslev Vandværk - Vandværket - 103323 - V02000400 / 4313000400  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 25.07.2022 kl. 11:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2  
**Analyseperiode:** 25.07.2022 - 28.07.2022

**Prøvemærke:** afgang Vandværk

| Lab prøvenr:                      | 835-2022-81107273 | Enhed  | Kravværdier ** |      | DL. | Metode   | n) Urel (%)          |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------------|------|-----|--|----------------------|
|                                   |                   |        | Min.           | Max. |     |  |                      |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 81057496          |        |                |      | *   |  | A                    |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |        |                |      |     |  |                      |
| Kimtal ved 22°C                   | 34                | CFU/ml |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999  | B 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |        |                |      |     |  |                      |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |        |                |      |     | DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)               |                      |
| Prøvetagning efter flush          | Udført            |        |                |      |     | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) |                      |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø A/S  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**

Faxe Kommune, Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede  
Terslev Vandværk Amba, Peer Lang Pedersen, Nysøvænget 15, 4690 Haslev

28.07.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.